

SZOBATERMOSZTÁT - 0TERAMEL00



Üzemeltetési hőmérséklettartomány felső értéke: 30 °C



A szabályozót csak szakember szerelheti fel. A helyes felszerelésnél a vonatkozó villamos műszaki előírásokat be kell tartani.

A gázkészülék és a szabályozó csatlakoztatásakor 2 x 1,5 mm²-es vezetékot kell alkalmazni. Ezzel lehet biztosítani a szabályozó megfelelő működését.

A szabályozót kb. 1,5 m magasságban a padló felett kell felszerelni olyan helyre, ahol a helyiséghőmérsékletet jól érzékeli. Ne helyezzük a készüléket ajtó vagy függöny mögé, ne érje fröcskölő víz, sugárzó hőforrás melege vagy közvetlen napsugárzás hatása.

