

Nyomáspróba időpontja:

Az építmény/projekt megnevezése:

Az építmény /projekt címe:

Ha a nyomáspróba több szakaszban történik, a szakasz megnevezése:

Építtető:

Kivitelező:

Alkalmazás: ☐ Radiátoros fűtés ☐ Padlófűtés ☐ Vízvezeték ☐ Egyéb:

A nyomás a nyomáspróba kezdetén:bar, a nyomáspróba végén:bar

Közeghőmérséklet:°C, külső hőmérséklet a nyomáspróba során:°C

A nyomáspróba időtartama:óra

Ha a nyomáspróba megszakadt, a megszakítás oka:

A nyomáspróbán a rendszer megfelelt: ☐ igen ☐ nem

A nyomáspróba a technológiai előírások szerint megtörtént, a rendszerben tömítetlenség, valamint a megengedettnél nagyobb nyomáscsökkenés nem fordult elő.

.....
Építtető/műszaki ellenőr

.....
Kivitelező

A nyomáspróba DIN szerint ajánlott értékei:

Nyomáspróba radiátoros és padlófűtési rendszerek esetén (DIN 18380)

Próbanyomás: az üzemi nyomás 1,3-szerese, de annál legalább 1 bar-ral nagyobb.

A nyomáspróba időtartama 24 óra, ez idő alatt a rendszerben lévő nyomás nem csökkenhet 0,2 bar-nál többet. A nyomáspróba során szemrevételezéssel ellenőrizni kell a csatlakozások tömítettségét.

Radiátoros fűtés esetén lehetőség szerint közvetlenül a hideg vizes nyomáspróba után fűtsük fel a rendszert a maximálisan engedélyezett hőmérsékletre, és ismét ellenőrizzük a rendszer tömítettségét, majd a rendszer lehűlése után végezzünk egy utolsó tömítettségi ellenőrzést.

Nyomáspróba ivóvízrendszerek esetén:

Bevezető nyomáspróba: A nyomáspróbát a maximálisan engedélyezett 10 bar + 5 bar, tehát összesen 15 bar nyomáson kell elvégezni. A rendszert kétszer 30 percre helyezzük nyomás alá, a két próba között 10 perces szünetet tartva. Ez követően végezzünk még egy 30 perces nyomáspróbát, amely során a nyomás nem csökkenhet 10 percenként 0,1 bar-nál többet, azaz összesen 0,3 bar-nál többet. Szemrevételezéssel győződjünk meg a rendszer tömítettségéről.

Fő nyomáspróba: Közvetlenül a bevezető nyomáspróba után végezze el a 24 órás fő nyomáspróbát, amely során a nyomás nem csökkenhet 0,2 bar-nál többet a bevezető nyomáspróba után leolvasott értékhez képest. A nyomáspróba során szemrevételezéssel győződjünk meg a rendszer tömítettségéről.

Garancialevél



Ezennel igazoljuk, hogy 10 év termékfelelősség biztosítást vállalunk Valsir S.p.A. Services Form-ban (L02-416/1) foglaltak szerint az igazolt gyártási-, vagy anyaghibából eredő károk esetén a Valsir többrétegű csőre, a Pexal Easy keresztmetszet szűkület nélküli csatlakozókra, továbbá a Valsir, illetve General Fittings által gyártott prés- és szorítógyűrűs csatlakozókra.

A garancia feltételei:

- A rendszerbe kizárólag a Valsir termékismertető katalógusban részletezett csövek és idomok legyen összeépítve. Minden egyéb csőre és csatlakozóra átállás menetes idomon keresztül történhet.
- A csővég megmunkálása, úgymint kalibrálás, tágítás és minden egyéb szerelési művelet, a Valsir technológiai előírásainak megfelelően, és az általa jóváhagyott szerszámokkal történjen.
- Az idomok mechanikai hatások és nedvesség elleni szigeteléssel vannak ellátva.
- A 10 m feletti egyenes csőszakaszok hőtágulásának kompenzálása kialakításra került.
- Nyomáspróba, és az ezt igazoló jegyzőkönyv.

Budapest 2013. január 1.


Vanczer Zsuzsanna
ügyvezető
Vivaco Kft.



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-139/2009

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése:

Valsir gyártmányú, Pexal PE-Xb/0,35 mm Al/PE-Xb és Mixal PE-Xb/0,2 mm Al/PE-HD anyagú többbrétegű csövek, valamint General Fittings sárgaréz szorítógyűrűs- és présidomok

**A termék tervezett
felhasználási területe:**

Épületgépészeti vízellátás* és fűtéstechnika

**Kérelmező:
mint az ÉME jogosultja**

Vivaco Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.
HU, 1172 Budapest, Lokátor út 17.

A termék gyártója:

Idomok:
General Fittings Srl - 25064 Gussago (BS) - Italy - via Golgi, 73/75
Csövek:
Valsir S.p.a. - 25078 Vestone (BS) Italy - Loc. Merlaro, 2

**A termék ÉMI Nonprofit
Kft. szakrendi jelzete
(SZRJ):**

5.4.4 és 5.5.7

Érvényes:

2014. október 1-ig

*érvényes magyarországi egészségügyi engedéllyel

Budapest, 2009. október 1.



(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 6 oldalt és - db számozott, pecsétellátott mellékletet tartalmaz.